

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020

CLIENTE: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE – CÂMARA M. DE ITAPEVA
 LOCAL: R. Presidente Kennedy, s/n - Jd. Monteiro, Itapeva - MG, 37655-000

SONDAGEM À PERCUSSÃO: **SPT 2**

INÍCIO: 27/09/2021 TÉRMINO: 27/09/2021 COTA:

DATUM: 23 COORD. N: E:

GRÁFICO SPT	PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO		INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	AMOSTRADOR BIPARTIDO:	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
			INI.	FIN.				Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm		
							0,20	CAMADA VEGETAL		
	1,00	2 1 1 15 15 15	3	2		01				
	2,00	2 2 2 15 15 15	4	4		02				
	3,00	1 1 2 15 15 15	2	3		03				
	4,00	2 3 6 15 15 15	5	9		04				
	5,00	4 5 6 15 15 15	9	11		05				
	6,00	7 8 9 15 15 15	15	17		06				
	7,00	6 10 13 15 15 15	16	23		07				
	8,00	7 10 12 15 15 15	17	22		08				
	9,00	5 11 19 15 15 15	16	30		09				
	10,00	16 19 23 15 15 15	35	42		10				
	11,00	16 21 24 15 15 15	37	45		11				
	12,00						6,50			TC
	13,00									
	14,00									
	15,00									
	16,00									
	17,00									
	18,00									
	19,00									
	20,00						11,45			
								IMPENETRÁVEL AO AMOSTRADOR		
								FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 5.2.4.2 DA NORMA NBR6484:2020 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.		

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
 ATERRO - AT • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

N.A. LEITURAS:

OBS.:



DATA:

30/09/2021

TRABALHO Nº:

30/09/2021

FOLHA:

01/01

RESP.:

ESCALA:

DESENHISTA:

Leticia Durigan

SONDADOR:

Leonardo Moraes

ENGº FELIPE GILIOTTI DE SOUZA